

Ein- und Ausspeisedifferenzen	
positiv	9.158.363 kWh
negativ	-9.158.363 kWh
Pmax	12.324 kW
Pmin	-9.868 kW

Ein- und Ausspeisedifferenzen	positiv kWh	negativ kWh
Januar	1.432.724	-569.493
Februar	437.802	-862.998
März	684.741	-1.028.298
April	512.097	-1.355.752
Mai	742.716	-965.776
Juni	455.299	-664.348
Juli	597.945	-270.167
August	303.992	-437.405
September	481.583	-656.802
Oktober	828.828	-893.835
November	1.025.954	-898.007
Dezember	1.654.682	-555.481
Jahr 2010	9.158.363	-9.158.363